



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЮ64.B.01565

Серия RU № 0316665

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью ОКБ «Гамма». ОГРН: 1145038110502. Место нахождения: 141280, Россия, Московской обл., г. Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1. Фактический адрес: 141280, Россия, Московской обл., г. Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1. Телефон: (495) 989-66-86. Факс: (495) 989-66-86. Адрес электронной почты: info@okb-gamma.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью ОКБ «Гамма». Место нахождения: 141280, Россия, Московской обл., г. Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1. Фактический адрес: 141280, Россия, Московской обл., г. Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели нагревательные саморегулирующиеся марки КСТМ, с двумя токопроводящими многопроволочными жилами из медных никелированных проволок, сечением жил 1,1 мм<sup>2</sup>, полупроводящей матрицей, изоляцией и оболочкой из термопластичного эластомера, экраном из медных луженых проволок или из фольгированного материала, наложенного совместно с контактным проводником при напряжении переменного тока до 240 В, изготовленные по ТУ 003-39803459-2016.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8516 80 8000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний: № 1/037-ТС от 19.02.2016 г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015г. Протокол испытаний № 825LAB03/16 от 01.03.2016г.. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ» (ИЛ «ИНКОР»), аттестат аккредитации RA. RU.21МЭ64 от 07.12.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 1636/ТРТС от 08.02.2016г. ОС "Полисерт" АНО "Электросерт", аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения: в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий.

Срок службы 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.03.2016 ПО 01.03.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.И. Мальцев  
(инициалы, фамилия)

М.М. Сазыкин  
(инициалы, фамилия)